

**„Lietus ūdens noteku nomaina dzīvojamajām mājām Jelgavas novadā”  
Identifikācijas Nr. JNKU/2015/07/N**

**JAUTĀJUMI UN ATBILDES  
(09.09.2015)**

<b>Jautājums</b>	<b>Atbilde</b>
Tehniskajā specifikācijā pilnīgi visās objektu adresēs tekne ir norādīta 120 mm, notekcaurule 140 mm, bet līkumi 150 mm. Vai tiešām visās norādītajās adresēs ir nepieciešami šāda izmēra notek sistēmas elementi?	Precizējumi, teknes izmēriem jābūt 125 mm, bet notekcaurulēm jāparedz 100 mm, lielus izmērus, kā arī līkumi jāparedz 100 mm lielus.

Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs

Ēriks Priede